



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-
mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 47-90-59, факс 72-39-47, единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по Сахалинской области 72-99-99.

Территориальное отделение надзорной деятельности Смирныховского района
694350, пгт. Смирных ул. Ленина 42, т. ф. 4-20-59 единый телефон доверия Главного управления МЧС
России по Сахалинской области 72-99-99

Предписание № 25/01/01
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе пгт.Смирных

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника территориального отделения надзорной
деятельности Смирныховского района Толстикова Владимира Валерьевича № 25 от «06» декабря
2016 г.

(наименование органа ГПН)

и ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с «20» декабря 2016 года по «26» декабря 2016 года проведена плановая проверка
ВрИО главного государственного инспектора Смирныховского района по пожарному
надзору Толстикова Владимиром Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ СОШ пгт. Смирных Пушкель Г.Ф., заместителем
директора по хозяйственной части МБОУ СОШ пгт. Смирных Парфеновой В.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре/дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении столовой МБОУ СОШ пгт. Смирных отсутствуют знаки пожарной безопасности (указатели ИПР).	ч.3 и 4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 33 ППР в РФ № 390, НПБ 160- 97 табл.3.	01.08.2017 г.	

2.	В здании школы корпуса «интернат» МБОУ СОШ пгт. Смирных на эвакуационных дверях расположенных с восточной стороны здания, отсутствует запоры для свободного открывания их без ключа	п. 35 ППР в РФ № 390	01.08.2017 г.	
----	---	----------------------	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ВрИО главного государственного инспектора Смирныховского

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

района по пожарному надзору

по пожарному надзору)

«26» декабря 20 16 г.



Толстикова В.В.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Т. Думал

(подпись)

«26» декабря 20 16 г.

Думал Т.Д.

(должность, фамилия, инициалы)